

LEGENDA IMPIANTI

- Quadro elettrico
- Fotocella di sgancio alimentazione quadro elettrico generale
- C.R.I. — Cassetta di rilevazione incendi modulare analogica ad indirizzamento, in grado di gestire fino a 4 zone, dotata di display retroilluminato, tastiera, buzzer, uscite e alimentazione.
- Magnete di tenuta porte tagliafuoco e scorrevoli, comandato dal sistema di r.v. incendi
- RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI SEPARAZIONE — REI 120

(1) NOTA: Il simbolo indica che il locale/comparto è oggetto di sistema di segnalazione/estinzione. Per la disposizione degli elementi si vedano le tavole impiantistiche specifiche.

PIANO TERRA
SUP. LORDA 266 mq

SCAFFALI: 115 moduli
Dim. 100x0.30xh0.42
Totale: 89.20 mc

LEGENDA

SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 30.11.83)

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Attacco per autopompa singolo e doppio
SISTEMI DI SEGNALAZIONE (1)		Impianto di allarme
		Impianto automatico di rilevazione d'incendio
	POA	pulsante allarme manuale
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE (1)		Sprinkler ad attivazione automatica
		Ad attivazione manuale
ELEMENTI COSTRUTTIVI RELATIVI AI PERCORSI		Porta resistente al fuoco
DISTANZIAMENTI		Dist. di sicurezza esterna • verso l'alto • orizzontale • verso il basso
SISTEMA DI USCITA		PERCORSO DI USCITA • verso l'alto • orizzontale • verso il basso
ESTINTORI	E	Estintore portatile
	E	Estintore carrellato
U.S		uscita di sicurezza
N.A.		porta tagliafuoco NORMA DI riferimento (D.M. 30.11.83) Titolo I Classificazione dei luoghi di pericolosità in base all'incendio
120		INDICAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE E ALTRI SISTEMI DI SEPARAZIONE E CHIUSURA
03		NUMERAZIONE GRUPPI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria
sede coordinata di Perugia

ADEGUAMENTO FUNZIONALE MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEI LOCALI A SERVIZIO DELL' ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PERUGIA SITO IN VIA SCARLATTI 37

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista: ing. ANIELLO DI LUCA

Supporto alla progettazione:
Arch.Pierfilippo Cesarini
Arch. Francesco Cossu
Ing. Claudio Vincenzo Rocco

Oggetto:
PROGETTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
PIANTA PIANO TERRA

TAV. VVF.03
Rapp. 1:50

REV.	DATA	REDATTO	OGGETTO	CONTROLLATO

PROGETTO N° _ _ _ – _ _
TAVOLA N° – V V F 0 3
data: OTTOBRE 2009