LE DERIVAZIONI DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE

OGNI PRESA DOVRA' ESSERE ALIMENTATA CON CONDUTTORI DI SEZIONE 2,5mmq ( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

OGNI CORPO ILLUMINANTE DOVRA' ESSERE ALIMENTATO CON CONDUTTORI DI SEZIONE 1,5mmq ( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

PER LA SEZIONE E LA TIPOLOGIA DEI CONDUTTORI VDS RELAZIONE TECNICA E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE POSATI IN CONDUTTURE SEPARATE O CON SEPARATORE

PREVEDERE IN CORISPONDENZA DI OGNI UTILIZZATORE CON POTENZA SUPERIORE A 1000W UNA PRESA INTERBLOCCATA CON PROTEZIONE LOCALE

TUTTI I COMPONENTI DOVRANNO ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO

OGNI SIRENA E PAI DOVRA' ESSERE ALIMENTATA TRAMITE CAVO FTG10OM1 (RF 31-22) 2x1,5mmq

OGNI RIVELATORE DOVRA' ESSERE ALIMENTATO TRAMITE CAVO SCHERMATO CON SEZIONE MINIMA 2x0,50mmq

## LEGENDA IMPIANTO RIVELAMENTO FUMI

| Simbolo | Descrizione |
|---|---|
| | SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO |
| | SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO |
| A | RIVELATORE DI FUMO PER AMBIENTE |
| PAI | PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO |
| | PULSANTE ALLARME INCENDIO |
| L | SENSORE DI ALLARME AD INFRAROSSI/CON EFFETTO TENDA |
| BADGE | LETTORE BADGE |
| | TERMOSIFONE |
| | POSTAZIONE CITOFONICA |
| | CANALA METALLICA |
| | TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE PESANTE |
| | DISCESA/RISALITA IN TRACCIA |
| C | RIVELATORE DI FUMO PER CONTROSOFFITTO |
| | ALLACCIO ELETTRICO |
| M | ELETTROMAGNETE DI SGANCIO PER PORTE REI |
| | CONTATTO MAGNETICO |
| | NUOVO |
| | ESISTENTE |




PIANO SEMINTERRATO




PIANO TERRA




PIANO PRIMO






# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria
sede coordinata di Perugia

ADEGUAMENTO FUNZIONALE MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEI LOCALI A SERVIZIO DELL' ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI PERUGIA SITO IN VIA SCARLATTI 37

## PROGETTO DEFINITIVO


Progettista: ing. ANIELLO DI LUCA

Supporto alla progettazione:
Arch.Pierfilippo Cesarini
Arch. Francesco Cossu
Ing. Claudio Vincenzo Rocco


oggetto: DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAMENTO FUMI PIANI SEMINTERRATO, TERRA E PRIMO

tavola: I-03

scala: 1:50

| REV. | DATA | REDATTO | OGGETTO | CONTROLLATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROGETTO N° ☐☐☐-☐☐ TAVOLA N° ☐-☐☐☐☐☐

data OTTOBRE 2009